



COMUNE DI TAURASI
PROVINCIA DI AVELLINO

Progetto per la bonifica e messa in sicurezza dell' ex discarica comunale
R.S.U. sita alla contrada Estrescine - codice sito CSPI 4017C001.
Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016
- D.D. n. 89 del 24/02/2017 - FSC 2014/2020.

PROGETTO DEFINITIVO / OPERATIVO
"APPALTO INTEGRATO"

Tav. 4 Stato di Progetto

Planimetria Generale

SCALA	1/500	Capogruppo R.T.P.: Ing. Luigi Antonio Gallo
DATA	Aggiornamento Settembre 2017	
Il Sindaco Dott. Tommaso Cozzolino		Il R.U.P. Ing. Giovanni Ferraro
Capogruppo R.T.P.: Ing. Luigi Antonio Gallo - via Roma 54 - 82011 - Paolisi (Bn) - Tel. 3492708804		

- STATO DI PROGETTO
- LEGENDA
- Recinzione "Ex Novo" in orsogrill h=2,00 m, ancorata in un cordolo in c.a.
 - Ingresso Discarica
 - Locale Impianti Tecnologici
 - Trincea drenante ; h = 5,00 m; larg= 2,50 m; Lavorazione: ghiaia fine calcarea, posa in opera di TNT con tubo microforato in PEAD o PVC Ø 400 mm. Setti impermeabili nella parte terminale, pozzetti in cls vibrocompresso o in c.a in opera (1,50 x 1,50 m) e tubi di controllo a T.
 - Diaframma Impermeabile Plastico - Cemento Bentonite (Altezza media H= 22 mt - Ø=0.60m)
 - Diaframma Drenante (Altezza Hmedia= 17,00 mt - Ø=0.80m) per raccolta acqua di falda inquinata;
 - Fosso di Guardia
 - Sistema di gabbionato, su platea su due pali in c.a. Ø 60 h= 12 mt., rinverdite con talee. Altezza 5,00 m. Vespato drenante e relativo fosso di guardia realizzato ai piedi e/o in testa alla gabbionata.
 - Pozzo per la raccolta del percolato (preesistente)
 - Pozzo in acciaio inox del diametro Ø 1.50 m per raccolta acqua di falda inquinata (diaframma drenante) H=28 m con n. 2 pompe
 - Pozzo in acciaio inox del diametro Ø 1.50 m per raccolta acqua (trincee drenanti e acque di drenaggio) H= 7 m con n. 2 pompe
 - Vasca di raccolta in c.a. delle acque meteoriche di dimensioni (3,00 x 3,00 x4,00) m. con troppo pieno. (Riserva idrica per l'Impianto Antincendio con n. 2 pompe).
 - Nuova vasca di raccolta in c.a. del percolato e dell'acqua di falda inquinata (3,00 x 3,00 x4,00) m. con n. 2 pompe.
 - bagno chimico
 - Area di parcheggio - pista di servizio in c.l.s
 - Pozzetto di ispezione profondità h= 6,00
 - Palo Fotovoltaico h=8,00 m. (illuminazione e videosorveglianza)

